

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2025 年 1 月

企业生产情况：	正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）	
设计处理能力（m ³ /d）	200	实际处理能力（m ³ /d）	189.73	
设备运行记录	设备名称	污水处理站		
	是否正常	正常（ ☒ ）异常（ ☐ ）		
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠		
	加药时间	2025年1月5日	2025年1月16日	2025年1月24日
	加药量（t）	0.625	0.475	0.4
	投药情况	正常、自动投药（ ☒ ）不正常（ ☐ ）		
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物（kg）	损伤性医疗废物（kg）	病理性医疗废物（kg）
	产生量	2768.4	261.5	8.59
	集中委托处置量（kg）	3028.58		
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m ³ /d）	6958.360	处理量（m ³ /d）	6958.360
异常情况运行记录： 2025年1月污水处理设施运行正常，无异常情况，污水处理站各污水处理工艺均达标排放，运行正常；固废暂存间各设施运行正常，无异常情况，固废无泄漏事故，无异常情况。				

制表：

保飞

审核人：

李兴忠

时间：2025年1月8日