



污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态 是否正常运行	污水排放情况		污泥排放情况 c			药剂添加情况 d			
			流量日均值	pH 值	总余氯 (mg/L) b	pH 值	总余氯 (mg/L) b	污泥清 掏 时间	药剂 1	投放量	添加
			(m3/d)						名称	(t)	时间
2025年4月1日	污水处理站	是	117.314	7.62	3.862	7.82	3.882		次氯酸钠		自动投药
2025年4月2日	污水处理站	是	116.352	8.28	5.576	7.73	5.182		次氯酸钠		自动投药
2025年4月3日	污水处理站	是	110.413	7.79	4.826	7.69	5.342		次氯酸钠		自动投药
2025年4月4日	污水处理站	是	116.416	7.86	5.098	7.78	5.088		次氯酸钠		自动投药
2025年4月5日	污水处理站	是	107.696	7.96	5.243	7.79	5.337		次氯酸钠		自动投药
2025年4月6日	污水处理站	是	101.908	7.79	5.416	7.88	5.271		次氯酸钠		自动投药
2025年4月7日	污水处理站	是	116.243	7.59	5.413	7.76	5.049		次氯酸钠		自动投药
2025年4月8日	污水处理站	是	115.631	7.92	5.336	7.87	5.272		次氯酸钠	0.5	自动投药
2025年4月9日	污水处理站	是	122.223	7.68	5.122	7.72	4.923		次氯酸钠		自动投药
2025年4月10日	污水处理站	是	131.223	7.79	5.022	7.82	5.241		次氯酸钠		自动投药
2025年4月11日	污水处理站	是	116.128	7.75	5.141	7.59	5.125		次氯酸钠		自动投药
2025年4月12日	污水处理站	是	108.809	7.75	5.125	7.91	5.124		次氯酸钠		自动投药
2025年4月13日	污水处理站	是	108.625	7.84	5.025	7.86	5.408		次氯酸钠		自动投药
2025年4月14日	污水处理站	是	123.279	7.68	4.824	7.79	5.127		次氯酸钠		自动投药
2025年4月15日	污水处理站	是	123.408	7.86	5.123	7.81	5.089		次氯酸钠		自动投药
2025年4月16日	污水处理站	是	124.154	7.79	5.025	7.82	4.541		次氯酸钠	0.525	自动投药
2025年4月17日	污水处理站	是	136.627	7.73	5.257	7.77	5.037		次氯酸钠		自动投药
2025年4月18日	污水处理站	是	142.363	7.67	5.347	7.79	5.071		次氯酸钠		自动投药
2025年4月19日	污水处理站	是	115.465	7.81	5.363	7.72	5.136		次氯酸钠		自动投药
2025年4月20日	污水处理站	是	118.709	7.73	5.154	7.65	5.112		次氯酸钠		自动投药
2025年4月21日	污水处理站	是	135.333	7.92	5.037	7.88	5.214		次氯酸钠		自动投药
2025年4月22日	污水处理站	是	131.683	7.79	5.009	7.68	5.037		次氯酸钠		自动投药
2025年4月23日	污水处理站	是	138.824	7.66	5.124	7.75	5.067		次氯酸钠		自动投药
2025年4月24日	污水处理站	是	130.174	7.79	5.333	7.67	5.363		次氯酸钠	0.5	自动投药
2025年4月25日	污水处理站	是	134.705	7.78	5.047	7.82	5.034		次氯酸钠		自动投药
2025年4月26日	污水处理站	是	109.526	7.83	5.126	7.75	5.471		次氯酸钠		自动投药
2025年4月27日	污水处理站	是	116.404	7.92	5.265	7.78	5.059		次氯酸钠		自动投药
2025年4月28日	污水处理站	是	123.877	7.69	5.332	7.99	5.146		次氯酸钠		自动投药
2025年4月29日	污水处理站	是	124.899	7.74	5.344	7.89	5.124		次氯酸钠		自动投药
2025年4月30日	污水处理站	是	124.113	7.92	5.037	7.77	5.323		次氯酸钠		自动投药
合计			3642.52							1.525	
注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；											
c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；											
d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。											
记录时间：2025年4月1日-2025年4月30日						记录人：保飞		审核人：李毕忠			